



**Notified body No. 1134**  
asbl **ANPI** vzw  
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

**1134 - CPR - 086**

In compliance with *Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011* (the products Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product:

**Control and Indicating Equipment** (conventional)

**VISION VISION PLUS 12**

With integrated Power Supply Equipment Mean Well PS-65-R12VAI

and the variants: see annex 4 of the EC certificate of constancy of performance with the performances listed in annex 1, 2 and 3 of the EC certificate of constancy of performance and intended use: Fire safety

manufactured by:

**HONEYWELL Life Safety Iberia S.L.**  
C/Pau Villa 15 - 19  
08911 Badalona - BARCELONA  
SPAIN

and produced in the manufacturing plant(s):

**Komtes Technology S.L.**  
Laureà Miró nº 401 Nave 7  
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)  
SPAIN

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and the verification of constancy performance at system 1 being certified and the performances described in Annex ZA of the standard(s):

**EN 54-2:1997/AC:1999/A1:2006**


**EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006**

are applied and that

**the product fulfils to all here above mentioned and prescribed requirements.**

This certificate was first issued on **2013-11-06** and remains valid as long time as the testing methods and/or for the control of the production in factory included in the harmonized standard, used to evaluate the performances of the declared characteristics, do not change and as neither the product, nor the manufacturing conditions in the plant or the factory production control itself are not modified significantly.

**Brussels, the 6<sup>th</sup> of November, 2013**

  
**Michèle VANDENDOREN**  
Secretary General



**Notified body No. 1134**

asbl **ANPI** vzw

Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## **Annex 1 to CERTIFICATE CONSTANCY OF PERFORMANCE**

### **1134 - CPR - 086**

<i>Harmonised technical specification</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006	
<i>Essential Characteristics</i>	<i>Performance</i> <sup>1) 2) 3)</sup>	<i>Clause</i>
<i>Performance under fire conditions</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- General requirements</li><li>- General requirements for indications</li><li>- The fire alarm condition</li></ul>	pass pass pass	4 5 7
<i>Response delay (response time to fire)</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Reception and processing of fire signals</li><li>- Output of the fire alarm condition</li><li>- Delay to outputs</li><li>- Dependencies on more than one alarm signal</li></ul>	pass pass pass NA	7.1 7.7 7.11 7.12
<i>Operational reliability</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- General requirements</li><li>- General requirements for indications</li><li>- The quiescent condition</li><li>- The fire alarm condition</li><li>- Fault warning condition</li><li>- Disabled condition</li><li>- Test condition</li><li>- Standardized input/output interface</li><li>- Design requirements</li><li>- Additional design requirements for software controlled control and indicating equipments</li><li>- Marking</li></ul>	pass pass pass pass pass pass pass NA pass pass pass	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cold (operational)</li></ul>	pass	15.4
<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Impact (operational)</li><li>- Vibration, sinusoidal (operational)</li><li>- Vibration, sinusoidal (endurance)</li></ul>	pass pass pass	15.6 15.7 15.15
<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)</li><li>- Supply voltage variations</li></ul>	pass pass	15.8 15.13
<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- Damp heat, steady state (operational)</li><li>- Damp heat, steady state (endurance)</li></ul>	pass pass	15.5 15.14

1) "NPD" theoretically possible; except for durability of characteristics with declared performance

2) "NA" not applicable for components to which the requirement does not apply

3) The list of options with requirements is listed in the Certificate of constancy of performance separately from the table of performance

**Brussels, the 6<sup>th</sup> of November, 2013**

**Michèle VANDENDOREN**

**Secretary General**



**Notified body No. 1134**  
asbl **ANPI** vzw  
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## **Annex 2 to CERTIFICATE CONSTANCY OF PERFORMANCE**

**1134 - CPR - 086**

<b>Harmonised technical specification</b>	<b>EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006</b>	
<b>Essential Characteristics</b>	<b>Performance</b> <sup>1) 2)</sup>	<b>Clause</b>
<i>Performance of power supply</i> - General requirements - Functions - Materials, design and manufacture	pass pass pass	4 5 6
<i>Operational reliability</i> - General requirements - Functions - Materials, design and manufacture - Documentation - Marking	pass pass pass pass pass	4 5 6 7 8
<i>Durability of operational reliability, temperature resistance</i> - Cold (operational)	pass	9.5
<i>Durability of operational reliability, vibration resistance</i> - Impact (operational) - Vibration, sinusoidal (operational) - Vibration, sinusoidal (endurance)	pass pass pass	9.7 9.8 9.15
<i>Durability of operational reliability, electrical stability</i> - Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)	pass	9.9
<i>Durability of operational reliability, humidity resistance</i> - Damp heat, steady state (operational) - Damp heat, steady state (endurance)	pass pass	9.6 9.14

<sup>1)</sup> "NPD" theoretically possible; except for durability of characteristics with declared performance

<sup>2)</sup> "NA" not applicable for components to which the requirement does not apply

**Brussels, the 6<sup>th</sup> of November, 2013**



**Michèle VANDENDOREN**  
**Secretary General**



**Notified body No. 1134**

asbl **ANPI** vzw

Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## **Annex 3 to CERTIFICATE CONSTANCY OF PERFORMANCE**

**1134 - CPR - 086**

The Control and Indicating Equipment VISION VISION PLUS 12 and its variants VISION VISION PLUS 8, VISION PLUS 4, VSN-12 Plus, VSN-8 Plus, VSN-4 Plus, VISION LT 12, VISION LT 8, VISION LT 4, VISION LT 2, VSN-12LT, VSN-8LT, VSN-4LT, VSN-2LT, PLANAFABREGA CONEX 12, CONEX 8, CONEX 4, VISION VSN-4 Plus, VSN-8 Plus, VSN-12 Plus, VSN-4 Plus/B, VSN-8 Plus/B, VSN-12 Plus/B, PLANAFABREGA VSN-4 Plus, VSN-8 Plus, VSN-12 Plus, VSN-4 Plus/B, VSN-8 Plus/B, VSN-12 Plus/B, Morley VSN4-2Plus, VSN8-2Plus, VSN12-2Plus, Notifier NFS4-Supra, NFS8-Supra, NFS12-Supra, Esser ESS4-2Plus, ESS8-2Plus and ESS12-2Plus include also the following optional functions of the EN 54-2/A1:2006

<b>Options with requirements</b>	
7.8	Output to fire alarm devices (output to C)
7.11	Delays to outputs
7.12	Dependencies on more than one alarm signal
7.12.3	Dependencies on more than one alarm signal (type C)
10.	Test conditions
10.1	General requirements
10.2	Indication of the test condition
10.3	Indication of zones in the test state

**Brussels, the 6<sup>th</sup> of November, 2013**

  
**Michele VANDENDOREN**  
**Secretary General**



**Notified body No. 1134**  
asbl **ANPI** vzw  
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## **Annex 4 to CERTIFICATE CONSTANCY OF PERFORMANCE**

### **1134 - CPR - 086**

includes also the following variants of the Control and Indicating Equipment VISION  
VISION PLUS 12

Variants :

<b>BRAND:</b>	<b>TYPE:</b>
VISION	VISION PLUS 8
VISION	VISION PLUS 4
VISION	VSN-12 Plus
VISION	VSN-8 Plus
VISION	VSN-4 Plus
VISION	VISION LT 12
VISION	VISION LT 8
VISION	VISION LT 4
VISION	VISION LT 2
VISION	VSN-12LT
VISION	VSN-8LT
VISION	VSN-4LT
VISION	VSN-2LT
PLANA FABREGA	CONEX 12
PLANA FABREGA	CONEX 8
PLANA FABREGA	CONEX 4
VISION	VSN-4 Plus
VISION	VSN-8 Plus
VISION	VSN-12 Plus
VISION	VSN-4 Plus/B
VISION	VSN-8 Plus/B
VISION	VSN-12 Plus/B
PLANA FABREGA	VSN-4 Plus
PLANA FABREGA	VSN-8 Plus
PLANA FABREGA	VSN-12 Plus
PLANA FABREGA	VSN-4 Plus/B
PLANA FABREGA	VSN-8 Plus/B
PLANA FABREGA	VSN-12 Plus/B
Morley	VSN4-2Plus
Morley	VSN8-2Plus
Morley	VSN12-2Plus
Notifier	NFS4-Supra
Notifier	NFS8-Supra
Notifier	NFS12-Supra
Esser	ESS4-2Plus
Esser	ESS8-2Plus
Esser	ESS12-2Plus

Brussels, the 6<sup>th</sup> of November, 2013

  
**Michèle VANDENDOREN**

Secretary General



**Notified body No. 1134**  
asbl **ANPI** vzw  
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## **CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES**

**1134 - CPR - 086**

Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s'applique au produit de construction:

**Equipement de contrôle et de signalisation (conventionnel)**

**VISION VISION PLUS 12**

Equipement d'alimentation intégré : Mean Well PS-65-R12VAI

et ses variantes : voir annexe 4 au certificat de constance des performances  
dont les performances sont listées en annexe 1, 2 et 3 au certificat de constance des performances  
usage prévu : Sécurité incendie

**fabriqué par:**

**HONEYWELL Life Safety Iberia S.L.**  
C/Pau Villa 15 - 19  
08911 Badalona - BARCELONA  
ESPAGNE

**et fabriqué dans les établissements de fabrication:**

**Komtes Technology S.L.**  
Laureà Miró nº 401 Nave 7  
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)  
ESPAGNE

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la norme:

**EN 54-2:1997/AC:1999/A1:2006**

**EN 54-4:1997/AC:1999/A1:2002/A2:2006**

sous le système 1 sont appliquées et que

**Le produit satisfait à toutes les exigences prescrites et mentionnées ci-dessus.**

Ce certificat a été émis pour la première fois le **2013-11-06** et reste valable aussi longtemps que les méthodes d'essai et/ou pour le contrôle de la production en usine reprises dans la norme harmonisée, utilisées pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et pour autant que ni le produit, ni les conditions de fabrication dans l'établissement de fabrication ne soient modifiés de manière significative.

**Bruxelles, le 6 Novembre 2013**

**Michèle VANDENDOREN**

**Secretary General**

**Notified body No. 1134**asbl **ANPI** vzwParc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve**Annexe 1 au CERTIFICAT DE CONSTANCE DE PERFORMANCE****1134 - CPR - 086**

<i>Spécification technique harmonisée</i>	EN 54-2:1997 + A1:2006	
<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i> <sup>1) 2) 3)</sup>	<i>Clause</i>
<i>Performance en condition de feu</i> - Exigences générales - Exigence générale concernant les signalisations - Condition d'alarme feu	pass pass pass	4 5 7
<i>délai de réponse (temps de réponse)</i> - Réception et traitement des signaux de feu - Sortie correspondante à la condition d'alarme feu - Temporisation des sorties - Confirmation d'alarme feu	pass pass pass NA	7.1 7.7 7.11 7.12
<i>Fiabilité opérationnelle</i> - Exigences générales - Exigence générale concernant les signalisations - Condition de veille - Condition d'alarme feu - Condition de dérangement - Condition hors service - Condition d'essai - Interface entrée/sortie normalisée - Exigences de conception - Exigences de conception supplémentaires pour les équipements de contrôle et signalisation utilisant un logiciel - Marquage	pass pass pass pass pass pass pass NA pass pass pass pass pass pass	4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température</i> - Froid (opérationnel)	pass	15.4
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations</i> - Impact, (opérationnel) - Vibrations, sinusoïdale (opérationnel) - Vibrations, sinusoïdale (endurance)	pass pass pass	15.6 15.7 15.15
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique</i> - Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (essais fonctionnels) - Variation de la tension d'alimentation	pass pass	15.8 15.13
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité</i> - Chaleur humide, continue (opérationnel) - Chaleur humide, continue (endurance)	pass pass	15.5 15.14

- 1) "PND" théoriquement possible ; excepté pour la durabilité des caractéristiques avec des performances déclarées
- 2) "NA" "non applicable" pour les composants auxquels la condition ne s'applique pas
- 3) La liste avec les options avec exigences et les exigences essentielles sont listées séparément dans le certificat de performance

Bruxelles, le 6 novembre 2013

Michèle VANDENDOREN

Secretary General

Phone : +32 10 47 52 11 - Fax : +32 10 47 52 70 - [www.anpi.be](http://www.anpi.be)



**Notified body No. 1134**  
asbl **ANPI** vzw  
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## Annexe 2 au CERTIFICAT DE CONSTANCE DE PERFORMANCE

**1134 - CPR - 086**

<b>Spécification technique harmonisée</b>	<b>EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006</b>	
<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance<sup>1) 2)</sup></b>	<b>Clause</b>
<i>Performance de l'équipement d'alimentation électrique</i> - Exigences générales - Fonctions - Matériaux, conception et fabrication	pass pass pass	4 5 6
<i>Fiabilité opérationnelle</i> - Exigences générales - Fonctions - Matériaux, conception et fabrication - Documentation - Marquage	pass pass pass pass pass	4 5 6 7 8
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à la température</i> - Froid (opérationnel)	pass	9.5
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance aux vibrations</i> - Impact, (opérationnel) - Vibrations, sinusoïdales (opérationnel) - Vibrations, sinusoïdales (endurance)	pass pass pass	9.7 9.8 9.15
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, stabilité électrique</i> - Compatibilité électromagnétique (CEM), essais d'immunité (essais fonctionnels)	pass	9.9
<i>Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'humidité</i> - Chaleur humide, continue (opérationnel) - Chaleur humide, continue (endurance)	pass pass	9.6 9.14

1) "PND" théoriquement possible ; excepté pour la durabilité des caractéristiques avec des performances déclarées  
2) "NA" non applicable pour les composants auxquels la condition ne s'applique pas

Bruxelles, le 6 novembre 2013

Michèle VANDENDOREN

Secretary General



**Notified body No. 1134**

asbl **ANPI** vzw

Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## **Annexe 3 au CERTIFICAT DE CONSTANCE DE PERFORMANCE**

**1134 - CPR - 086**

L'équipement de contrôle et de signalisation VISION VISION PLUS 12 et ses variantes VISION VISION PLUS 8, VISION PLUS 4, VSN-12 Plus, VSN-8 Plus, VSN-4 Plus, VISION LT 12, VISION LT 8, VISION LT 4, VISION LT 2, VSN-12LT, VSN-8LT, VSN-4LT, VSN-2LT, PLANA FABREGA CONEX 12, CONEX 8, CONEX 4, VISION VSN-4 Plus, VSN-8 Plus, VSN-12 Plus, VSN-4 Plus/B, VSN-8 Plus/B, VSN-12 Plus/B, PLANA FABREGA VSN-4 Plus, VSN-8 Plus, VSN-12 Plus, VSN-4 Plus/B, VSN-8 Plus/B, VSN-12 Plus/B, Morley VSN4-2Plus, VSN8-2Plus, VSN12-2Plus, Notifier NFS4-Supra, NFS8-Supra, NFS12-Supra, Esser ESS4-2Plus, ESS8-2Plus et ESS12-2Plus tiennent compte aussi des fonctions optionnelles suivantes de l'EN 54-2/A1:2006

### **Options avec exigences**

7.8	Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)
7.11	Temporisation des sorties
7.12	Confirmation d'alarme feu
7.12.3	Confirmation d'alarme feu (type C)
10.	Condition de test
10.1	Exigences générales
10.2	Signalisation de la condition essai
10.3	Signalisation des zones en essai

Bruxelles, le 6 novembre 2013

Michèle VANDENDOREN

Secretary General



**Notified body No. 1134**  
asbl **ANPI** vzw  
Parc Scientifique Fleming - Granbonpré 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

## Annexe 4 au CERTIFICAT DE CONSTANCE DE PERFORMANCE

### 1134 - CPR - 086

comprend aussi les variantes suivantes de l'équipement de contrôle et de signalisation VISION VISION PLUS 12

Variantes :

MARQUE:	TYPE:
VISION	VISION PLUS 8
VISION	VISION PLUS 4
VISION	VSN-12 Plus
VISION	VSN-8 Plus
VISION	VSN-4 Plus
VISION	VISION LT 12
VISION	VISION LT 8
VISION	VISION LT 4
VISION	VISION LT 2
VISION	VSN-12LT
VISION	VSN-8LT
VISION	VSN-4LT
VISION	VSN-2LT
PLANA FABREGA	CONEX 12
PLANA FABREGA	CONEX 8
PLANA FABREGA	CONEX 4
VISION	VSN-4 Plus
VISION	VSN-8 Plus
VISION	VSN-12 Plus
VISION	VSN-4 Plus/B
VISION	VSN-8 Plus/B
VISION	VSN-12 Plus/B
PLANA FABREGA	VSN-4 Plus
PLANA FABREGA	VSN-8 Plus
PLANA FABREGA	VSN-12 Plus
PLANA FABREGA	VSN-4 Plus/B
PLANA FABREGA	VSN-8 Plus/B
PLANA FABREGA	VSN-12 Plus/B
Morley	VSN4-2Plus
Morley	VSN8-2Plus
Morley	VSN12-2Plus
Notifier	NFS4-Supra
Notifier	NFS8-Supra
Notifier	NFS12-Supra
Esser	ESS4-2Plus
Esser	ESS8-2Plus
Esser	ESS12-2Plus

Bruxelles, le 6 novembre 2013

Michèle VANDENDOREN

Secretary General